



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

ул. Конструкторов, д. 82. г. Воронеж, 394038  
Советская ул., д. 191, Тамбов, 392684  
Телефон/Факс: (4752) 45-17-42  
E-mail: [t1\\_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru](mailto:t1_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru)  
<http://www.vdon.gosnadzor.ru>

**ПРЕДПИСАНИЕ № ТЗ/190-1124**

МАОУ СОШ №13  
Законному представителю

"30" апреля 2019 по адресу: 392024, Тамбовская область, город Тамбов, ул. Н.Вирты, 120  
дата (место проведения проверки)

Костин Михаил Николаевич главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области  
(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от 30.04.2019 № ТЗ/190-1124 МАОУ "Центр образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова"

В присутствии: директора МАОУ "Центр образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова" Курбатовой Ирины Владимировны, действующего на основании Устава и постановления Администрации города Тамбова №38 от 31.08.2005г.  
(должность, ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица)

**ПРЕДПИСЫВАЕТ:**

Повторно принять меры по устранению выявленных нарушений, допущенных МАОУ "Центр образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова" при эксплуатации энергоустановок:

№ п.п.	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
7	в организации отсутствуют программы подготовки с указанием разделов правил и инструкций, определяющих обязательные требования безопасности при проведении работ в электроустановках, составленные руководителями (ответственными за электрохозяйство) структурных подразделений и утвержденные ответственным за электрохозяйство организации, для электротехнического персонала	Пункт 1.4.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный № 4145 от 22 января 2003 г.) (далее – ПТЭЭП Пункт 20.1 ПЛ	18.08.2019
8	В организации отсутствует организационно-распорядительный документ руководителя организации о допуске к самостоятельной работе административно-технического персонала	Пункт 1.4.14 ПТЭЭП Пункт 23.1 ПЛ	18.08.2019
9	У ответственного за электрохозяйство отсутствует журнал с оформлением контрольных противоаварийных и противопожарных трени-	Пункт 1.4.15 ПТЭЭП Пункт 24 ПЛ	18.08.2019

№ п.п.	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
	ровок с оценкой результатов их проведения		
10	в организации не проводятся технические освидетельствования по истечению установленного срока службы с оформлением актов технического освидетельствования электрооборудования	Пункт 1.6.7 ПТЭЭП Пункт 39.2 ПЛ	18.08.2019
12	персонал не обеспечен индивидуальными средствами защиты для безопасного производства работ в электроустановках (Отсутствуют: указатели низкого напряжения в корпусах №1-3, одна пара диэлектрических перчаток в корпусе №2, плакаты)	Пункты 1.3.9 1.7.16 ПТЭЭП Пункт 1.4. ПОТЭЭ; Пункты 43.2, 223, 224ПЛ	18.08.2019
13	Не вносятся в схемы и чертежи изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, за подписью ответственного за электрохозяйство	Пункт 1.8.2 ПТЭЭП Пункт 48 ПЛ	18.08.2019
15	Не обеспечено в организации в распределительных устройствах или в помещениях, отведенных для обслуживающего электроустановки персонала ведение на рабочем месте документации: журнала выдачи и возврата ключей от электроустановок, журнала или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании, журнала учета электрооборудования, кабельного журнала	Пункты 1.8.9, 2.4.2 ПТЭЭП Пункт 3.13 ПОТЭЭ Пункты 52.4, 52.6, 52.8, 52.9, 102, 244 ПЛ	18.08.2019
16	в организации не обеспечено наличие на рабочих местах по обслуживанию (технологическому управлению эксплуатацией) электроустановок документации: списков ответственных работников электроснабжающей организации и организаций-субабонентов, имеющих право вести оперативные переговоры, производственных инструкций по переключениям в электроустановках, инструкции по предотвращению и ликвидации аварий	Пункт 1.8.9 ПТЭЭП Пункты 53.4, 53.6, 53.8 ПЛ	18.08.2019
18	в организации отсутствует запас калиброванных плавких вставок, соответствующих типу предохранителей	Пункт 2.2.16. ПТЭЭП Пункт 78ПЛ	18.08.2019
20	В организации не выполняется требование по нанесению предупреждающих надписей и плакатов в РУ: надписей, указывающих назначение присоединений и их диспетчерское наименование на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов, наличия предупреждающих плакатов и знаков на дверях РУ надписей, указывающих номинальный ток плавкой вставки на предохранительных щитках и у предохранителей (помещения ВРУ корпусов №1, 2, щитовые пищеблоков корпусов №1, 2)	Пункт 2.2.20 ПТЭЭП Пункты 83.1-83.3	18.08.2019
21	в организации отсутствуют на кабельных линиях бирки на открыто проложенном кабеле в начале и конце линии с указанием марки кабеля,	Пункт 2.4.5 ПТЭЭП Пункты 123.1-123.4 ПЛ	18.08.2019

№ п.п.	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
	напряжения, сечения номера или наименования линии		
22	В организации не выполняется требование по наличию на кабельных линиях бирок по длине линий на поворотах трассы	Пункт 2.4.5 ПТЭЭП Пункт 126 ПЛ	18.08.2019
23	В организации не выполняется требование по наличию на кабельных линиях бирок в местах прохода кабелей, через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих сторон)	Пункт 2.4.5 ПТЭЭП Пункт 127 ПЛ	18.08.2019
24	В организации не выполняется требование о нанесении стрелок указывающих направление вращения на электродвигателях и приводимых электродвигателями механизмах (Вентиляция пищеблоков корпусов №1 и №2)	Пункт 2.5.3 ПТЭЭП Пункты 136.1, 136.2 ПЛ	18.08.2019
25	Не обеспечено в организации присоединение заземляющих проводников к корпусам моек в помещении пищеблоков корпуса №2	Пункт 2.7.4 ПТЭЭП Пункт 172.1 ПЛ	18.08.2019
27	В организации не выполняется требование о защите от коррозии (окраска в черный цвет) открыто проложенных заземляющих проводников в помещениях ВРУ и пищеблоков корпусов №1 и №2	Пункт 2.7.7 ПТЭЭП Пункт 173 ПЛ	18.08.2019
28	в организации отсутствуют графики работ по: очистке светильников, осмотру сети электрического освещения, ремонту электрического освещения	Пункт 2.12.12 ПТЭЭП Пункты 211.1-211.3 ПЛ	18.08.2019
33	в организации отсутствуют документы, подтверждающие обучение электротехнического персонала: оказанию первой помощи пострадавшему на производстве, приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока с учетом специфики обслуживаемых (эксплуатируемых) электроустановок	Пункт 2.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. N 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный N 30593 от 12 декабря 2013 г.), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2016 г. N 74н "О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. N 328н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный N 41781 от 13 апреля 2016 г.) (далее - ПОТЭЭ) Пункты 229.1, 229.2 ПЛ	18.08.2019
36	Организация не обеспечила электроустановки электрозащитными средствами, необходимыми для выполнения технических требований к сня-	Пункт 3.11 ПОТЭЭ Пункт 243.2 ПЛ	18.08.2019

№ п.п.	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
	тию и установке предохранителей в электроустановках (изолирующие клещи, средства защиты лица, глаз от механических воздействий и термических рисков электрической дуги)		
37	в организации отсутствует организационно-распорядительный документ о предоставлении административно-техническому, оперативному или оперативно-ремонтному персоналу права выдачи нарядов и распоряжений	Пункт 5.4 ПОТЭЭ Пункт 250 ПЛ	18.08.2019
38	в организации отсутствует организационно-распорядительный документ о предоставлении работникам права назначаться допускающим	Пункт 5.8 ПОТЭЭ Пункт 253 ПЛ	18.08.2019
39	в организации отсутствует организационно-распорядительный документ о предоставлении работникам права назначаться производителем работ	Пункт 5.9 ПОТЭЭ Пункт 254 ПЛ	18.08.2019
40	в организации отсутствует организационно-распорядительный документ о предоставлении работникам права назначаться наблюдающим	Пункт 5.12 ПОТЭЭ Пункт 255 ПЛ	18.08.2019
41	в перечне работ в порядке текущей эксплуатации отсутствуют указания о порядке учета работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации (уведомление вышестоящего оперативно-го персонала о месте и характере работы, ее начале и окончании, оформлении работы записью в оперативном журнале)	Пункт 8.5 ПОТЭЭ Пункт 273 ПЛ	18.08.2019

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Верхне-Донское управление Ростехнадзора по адресу: Советская ул., д. 191, Тамбов, 392684.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Подписи лиц, выдавших предписание:

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области

Костин Михаил Николаевич

С предписанием на 4 листах ознакомлен и один экземпляр для исполнения получил

Директор

МАОУ "Центр образования №13

имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова"

Курбатова Ирина Владимировна

(должность, ФИО,

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи



30 апреля 2019 г.  
подпись, дата)